



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – mchs29@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Котласа и Котласского района Архангельской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Архангельская область, г. Котлас ул. Карла Маркса, дом 6
тел. 2-64-56, E-Mail- ogpn09arh@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 34 **о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям** **пожарной безопасности**

В период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 28 ноября 2017 года, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 29 ноября 2017 года проведено обследование документов, объекта защиты заявителя здания **Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»**, расположенного по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.3. Юридический адрес: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.3.

Вывод по результатам обследования: здание частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:

Частному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги», ИНН 2904014152, ОГРН 1042901302828.

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

Начальник ОНДиПР г. Котласа и Котласского района
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
подполковник внутренней службы


А.И.Васюков


29 ноября 2017 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – mchs@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Котласа и Котласского района Архангельской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Архангельская область, г. Котлас ул. Карла Маркса, дом 6
тел. 2-64-56 E-Mail- ogpn09arh@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт обследования N 34
по результатам рассмотрения заявления

" 29 " ноября 2017 г.
12 ч. 00 мин.

г. Котлас

Государственным инспектором г. Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору Павловой Светланой Леонидовной в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 28 ноября 2017 года, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 29 ноября 2017 года проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях здания школы-интерната Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги», сокращенное наименование: Школа-интернат №1 ОАО «РЖД»,
(наименование объекта – юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного(-ых) по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.3 при обследовании совместно с исполняющим обязанности директора частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Пергат Аллой Николаевной (приказ № 05-02/519 от 01 ноября 2017 года «Об исполнении обязанностей директора»).

1). Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

1.1 Характеристика здания:

Здание многофункциональное – функциональное назначение помещений Ф 1.1, Ф 4.1, год постройки – 1953, третьей степени огнестойкости

(степень огнестойкости, функциональное назначение и этажность здания)

1.2 Расположение объекта в здании: трех, четырехэтажное здание, общей площадью 10262,6 кв.м.

(указывается этажность лицензируемого объекта, размещение объекта (этаж), при размещении его в здании иного назначения, S объекта)

1.3 Соответствие степени огнестойкости и пределов распространения огня по строительным конструкциям: наружные стены, перегородки кирпичные, оштукатуренные; перегородки деревянные, кирпичные; перекрытия железобетонные между подвальным и первым этажом, над коридорами и актовым залом деревянные; кровля – металлическая по деревянной обрешетке, рулонная совмещенная с перекрытием.

(указывается характеристика наружных и внутренних стен, перегородок, перекрытий)

2. Количество эвакуационных выходов с этажа. Состояние эвакуационных путей: 8 выходов, состояние эвакуационных путей соответствует требованиям нормативных документов.

3. Электрооборудование: монтаж и эксплуатация электрооборудования соответствуют требованиям ПУЭ; замер сопротивления изоляции выполнен 10.08.2017г. ООО «СИРИУС» ЭТЛ «ИМПУЛЬС» (свидетельство о регистрации № 05-55/ЭЛ-17, выдано Северным управлением Ростехнадзора, срок действия 09.03.2020г.)

(монтаж и эксплуатация: соответствует или не соответствует требованиям ПУЭ; дата проведения замера сопротивления изоляции электрических сетей, наименование организации проводившей замеры, реестровый № лицензии, кем выдана и дата выдачи)

4. Отопление: центральное, состояние отопительных приборов удовлетворительное
(тип системы отопления, состояние отопительных приборов)

5. Наличие и содержание систем и средств противопожарной защиты:

5.1 Системы автоматической противопожарной защиты: монтаж автоматической установки пожарной сигнализации в 2009г. находится в исправном состоянии, техническое обслуживание осуществляет по договору № 5/НОР-3/5177 от 09 января 2017г. ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (акт «технического обслуживания установок пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре» от 24 ноября 2017г.)

5.2 Системы оповещения людей о пожаре: система оповещения людей о пожаре находится в исправном состоянии, техническое обслуживание осуществляет по договору № 5/НОР-3/5177 от 09 января 2017г. ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (акт «технического обслуживания установок пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре» от 24 ноября 2017г.)

5.3 Противоподымной защиты: не требуется

5.4 Внутреннего противопожарного водопровода: 62 пожарных крана, проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода по договору № 5/НОР-3/5163 от 28 декабря 2016г. ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (акт испытания пожарного водопровода на водоотдачу от 03.10.2017г.)

5.5 Наличие, тип и количество первичных средств пожаротушения: помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами: ОУ-2 – 2шт., ОП-2(3) – 3 шт., ОП-4(3) – 15шт., ОП-5(3) – 29 шт., ОП-3 – 7шт., техническое обслуживание осуществляет по договору № 5/НОР-3/5164 от 28 декабря 2016г. ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

6. Наличие и состояние средств связи: телефонная связь исправна

7. Выполнение организационных мероприятий:

7.1 Наличие приказа (№ и дата) об установлении противопожарного режима, дата прохождения работниками противопожарного инструктажа: приказ «О противопожарном режиме» № 01-14-197 от 26.08.2015г., приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» № 01-14-205 от 24.08.2017г., противопожарный инструктаж с работниками проведён 28.08.2017г., директор Гудаченко А.В. прошел обучение по программе пожарно-технического минимума в Котласском межрайонном отделении «ВДПО» 18 мая 2017г., зам.директора по хозяйственной части Пергат А.Н., специалист по охране труда Кутихина А.М. прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в ГАПОУ Архангельской области «КЭМТ» 21.01.2016г., 27 сентября 2017 года проведена тренировочная эвакуация из здания школы-интерната воспитанников и работников при пожаре (акт от 28.09.2017 года).

7.2 Наличие на объекте плана эвакуации людей в случае пожара: имеются

7.3 Наличие на объекте инструкции о мерах пожарной безопасности: инструкция «О мерах пожарной безопасности в Школе-интернате №1 ОАО «РЖД» № ИПБ-14-2014, инструкция № ИПБ-15-2014 «О мерах пожарной безопасности в столярной мастерской Школы-интерната №1 ОАО «РЖД», инструкция № ИПБ-16-2014 «О мерах пожарной безопасности в кабинете химии Школы-интерната №1 ОАО «РЖД», инструкция № ИПБ-17-2014 «О мерах пожарной безопасности в столовой Школы-интерната №1 ОАО «РЖД», инструкция № ИПБ-18-2014 «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях Школы-интерната №1 ОАО «РЖД», инструкция № ИПБ-19-2014 «О мерах пожарной безопасности в гараже и на стоянке машин Школы-интерната №1 ОАО «РЖД», инструкция № ИПБ-20-2014 «О мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий Школы-интерната №1 ОАО «РЖД».

- 7.4 Наличие на объекте знаков пожарной безопасности: имеются
- 7.5 Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания: УФМС «Шанс»-Е – 3 шт., ГДЗК-А – 8 шт.
8. Наличие страхового полиса о противопожарном страховании имущества: нет
9. Содержание территории:
- 9.1 Наличие и состояние противопожарных разрывов: соответствуют требованиям нормативных документов
- 9.2 Наличие и состояние проездов (подъездов) к объекту: здание обеспечено подъездами в соответствии с требованиями нормативных документов
- 9.3 Наличие и состояние наружного противопожарного водоснабжения: 2 пожарных гидранта в радиусе 200 метров, исправны.

2). В ходе обследования установлено: **нарушений требований пожарной безопасности на объекте не выявлено.**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен:

И.о. директора Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Пергат Алла Николаевна

29 ноября 2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

И.о. директора Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Пергат Алла Николаевна

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

29 ноября 2017 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор
г. Котласа и Котласского района
Архангельской области по пожарному надзору
Павлова Светлана Леонидовна
(должность, фамилия, инициалы государственного

29 ноября 2017 г.

